

Adres WKO
Plaats WKO

Besluitnummer
Rapportagejaar **2012 ZOET**

Aldus naar waarheid ingevuld
Vergunninghouder

Handtekening

datum
te



| | Waterhoeveelheden | | Energiehoeveelheden | | Onttrekking en Infiltratie | | | | Gespuid | Infiltratietemperatuur | | Stijghoogte | Chloride | |
|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|----|----|----------------|------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-----------|
| | warmtelevering | koudelevering | warmtelevering | koudelevering | warmtelevering | koudelevering | | | | warmtelevering | koudelevering | indien opgenomen in vergunning | | |
| Eenheid | m ³ | m ³ | MWht | MWht | °C | °C | °C | °C | m ³ | °C | °C | m NAP | mg/l | meetdatum |
| Ontwerp | 475.000 | 475.000 | | | | | | | 2.600 | | | | | |
| Vergunning | 712.500 | 712.500 | 3.319 | 3.319 | | 6 | | 17 | 7.000 | 5 | 25 | | | |

| | Waterhoeveelheden | | Energiehoeveelheden | | Gemiddeld Onttrekking | Gemiddeld Infiltratie | Gemiddeld Onttrekking | Gemiddeld Infiltratie | Gespuid | Minimum | Maximum | Stijghoogte | Chloride | meetdatum |
|---------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|---------|-------------|----------|-----------|
| | warmtelevering | koudelevering | warmtelevering | koudelevering | °C | °C | °C | °C | | °C | °C | | | |
| Januari | 354.753 | 0 | 0 | 0 | 13,0 °C | 7,2 °C | nvt | nvt | 0 | 4,3 °C | nvt | | | |
| Februari | 231.034 | 0 | 0 | 0 | 12,6 °C | 7,0 °C | nvt | nvt | 0 | 4,4 °C | nvt | | | |
| Maart | 292.790 | 2.995 | 0 | 762 | 12,9 °C | 7,5 °C | 8,6 °C | 15,6 °C | 1.122 | 4,0 °C | 24,5 °C | | | |
| 1e kwartaal | | | 0 | 762 | | | | | | | | | | |
| April | 182.309 | 219 | 0 | 766 | 13,0 °C | 7,4 °C | 8,4 °C | 12,6 °C | 0 | 3,9 °C | 15,2 °C | | | |
| Mei | 17.641 | 40.713 | 0 | 821 | 13,2 °C | 7,5 °C | 9,9 °C | 16,0 °C | 0 | 5,6 °C | 25,3 °C | | | |
| Juni | 20.493 | 48.814 | 43 | 910 | 13,3 °C | 7,6 °C | 10,0 °C | 16,3 °C | 1.122 | 5,4 °C | 28,0 °C | | | |
| 2e kwartaal | | | 43 | 2.497 | | | | | | | | | | |
| Juli | 0 | 92.555 | 0 | 1.063 | nvt | nvt | 9,7 °C | 16,6 °C | 0 | nvt | 22,0 °C | | | |
| Augustus | 0 | 110.947 | 43 | 1.203 | nvt | nvt | 10,9 °C | 17,3 °C | 1.122 | nvt | 26,1 °C | | | |
| September | 0 | 11.872 | 0 | 1.250 | nvt | nvt | 11,2 °C | 14,2 °C | 0 | nvt | 19,4 °C | | | |
| 3e kwartaal | | | 43 | 3.516 | | | | | | | | | | |
| Oktober | 187.314 | 2.472 | 43 | 1.259 | 13,1 °C | 7,4 °C | 9,4 °C | 13,8 °C | 1.223 | 4,5 °C | 17,5 °C | | | |
| November | 335.860 | 0 | 43 | 1.259 | 13,5 °C | 7,3 °C | nvt | nvt | 1.223 | 4,4 °C | nvt | | | |
| December | 518.554 | 0 | 43 | 1.259 | 13,2 °C | 7,3 °C | nvt | nvt | 1.223 | 3,9 °C | nvt | | | |
| 4e kwartaal | | | 129 | 3.777 | | | | | | | | | | |
| Totaal | 2.140.749 | 310.587 | 215 | 10.552 | | | | | 7.035 | | | | | |