

Adres WKO
Plaats WKO

Besluitnummer
Rapportagejaar **2012 ZOUT**

Aldus naar waarheid ingevuld
Vergunninghouder

datum
te

Handtekening

Handtekening



Eenheid	Waterhoeveelheden		Energiehoeveelheden		Onttrekking en Infiltratie				Gespuid	Infiltratietemperatuur		Stijghoogte	Chloride	
	warmtelevering	koudelevering	warmtelevering	koudelevering	warmtelevering		koudelevering			warmtelevering	koudelevering	indien opgenomen in vergunning		
	m ³	m ³	MWht	MWht	°C	°C	°C	°C	m ³	°C	°C	m NAP	mg/l	meetdatum
Ontwerp	475.000	475.000							2.600					
Vergunning	712.500	712.500	3.319	3.319		6		17	7.000	5	25			

	Waterhoeveelheden		Energiehoeveelheden		Gemiddeld Onttrekking	Gemiddeld Infiltratie	Gemiddeld Onttrekking	Gemiddeld Infiltratie	Gespuid	Minimum	Maximum	Stijghoogte	Chloride	meetdatum
	warmtelevering	koudelevering	warmtelevering	koudelevering	°C	°C	°C	°C		°C	°C			
Januari	491.227	0	0	0	12,9 °C	7,1 °C	nvt	nvt	0	4,2 °C	nvt			
Februari	480.114	0	0	0	12,6 °C	7,4 °C	nvt	nvt	353	4,3 °C	nvt			
Maart	236.932	1.516	0	0	13,0 °C	7,3 °C	7,6 °C	13,8 °C	413	3,9 °C	32,3 °C			
1e kwartaal			0	0										
April	74.940	140	0	0	13,2 °C	6,9 °C	9,4 °C	11,6 °C	0	4,0 °C	14,9 °C			
Mei	15.752	17.260	0	0	12,9 °C	6,9 °C	8,8 °C	19,5 °C	0	3,8 °C	33,2 °C			
Juni	8.376	13.653	1.661	1.264	13,0 °C	7,7 °C	9,2 °C	14,8 °C	413	4,0 °C	30,4 °C			
2e kwartaal			1.661	1.264										
Juli	0	2.695	0	0	nvt	nvt	9,0 °C	14,5 °C	0	nvt	28,4 °C			
Augustus	0	48.240	1.661	1.264	nvt	nvt	9,9 °C	16,9 °C	413	nvt	30,6 °C			
September	52.673	44.549	0	0	11,8 °C	7,2 °C	9,5 °C	13,9 °C	0	5,3 °C	29,2 °C			
3e kwartaal			1.661	1.264										
Oktober	74.547	4.271	1.661	1.264	12,8 °C	7,1 °C	9,5 °C	13,8 °C	513	4,0 °C	26,3 °C			
November	367.818	0	1.661	1.264	12,6 °C	6,8 °C	nvt	nvt	513	3,5 °C	nvt			
December	505.707	0	1.661	1.264	12,8 °C	7,0 °C	nvt	nvt	513	3,9 °C	nvt			
4e kwartaal			4.983	3.792										
Totaal	2.308.089	132.324	8.305	6.320					3.131					